	Odległości	Spadek, średnica materiał	Zagłębienie	Rzędna osi rurociągu	Rzędna terenu	
						P. por. 90.00 m.n.p.m
①	0.00		1.50	99.95	101.40	istniejący wodociąg DN90
						wiązanie na trójnik 90/80/80 z zasuwą DN 80
	148.0	PVC DN 90 i=0.001 %				
	148.00		1,50	99.75	101.20	∢11°°
②	154.00		1,50	99.75	101.20	trójnik DN 80/80/80 ∢90° RODN200 L= 6.0 m
③						zaślepić kołnierzem do dalszej rozbudowy
						blok oporowy
	104.0	PVC DN 90				
						przyłącze do dz. nr. 1660/25
HM	258.00		1.50	99.75	101.20	hydrant p.poż DN80 nadziemny
	73,0	PVC DN 90 i= 2,2%				
						istn. eNN
						przyłącze do dz. nr 1660/20,19
						istn. tel.
						przyłącze do dz. nr 1660/20,21
	331.00		1,50	101.35	102.80	
	25.0	PVC DN 90 i=5.6%				przyłącze do dz. nr 1660/18
						trójnik 80/80/80 odgałęzienie 90°

dz. nr 1660/31 droga wewnętrzna

dz. nr 1660/2 droga gminna

dz. nr 1660