

## ZAPYTANIE OFERTOWE

dla dwóch zadań: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 5 kWp na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 6 kWp na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie

**1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Magnuszew ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew: REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938**

**2. Przedmiot zamówienia:**

**Zadanie 1.** „ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 5 kWp na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Magnuszewie przy ulicy Saperów 13, Gmina Magnuszew”

**Zadanie 2.** „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 6 kWp na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anielinie, Gmina Magnuszew”

### **3. Warunki udziału w postępowaniu**

1. Wykonawca posiada specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwi należyte wykonanie zamówienia.
4. Wykonawca prowadzi działalność w zakresie montażu instalacji OZE i działa w tym zakresie od co najmniej 3 lat.

### **MINIMALNE PARAMETRY INSTALACJI OZE**

#### **INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE**

1. Moduły monokrytaliczne o mocy minimum 400 Wp
2. Sprawność systemu PV minimum 83%.
3. Moduły muszą być zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007/A1:2012, PN-EN 61215-1-1:2016- 10, PN-EN 62716:2014-024.

System monitorowania pracy instalacji powinien umożliwiać:

- 1) gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
- 2) podłączenie modułu komunikacyjnego do sieci Internetowej,
- 3) archiwizację danych pomiarowych,
- 4) Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe,
- 5) Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
  - na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat
  - na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,
  - na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,
  - gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego,
  - posiadać instrukcję obsługi i użytkownika w języku polskim.
- 6) Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

**4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych**

**5. W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium**

**6. Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące ( od dnia podpisania umowy)**

**7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %**

**8. Miejsce i termin składania ofert:**

ofertę należy złożyć w terminie do dnia **13 maja 2021r. do godz.12.00**

- za pośrednictwem poczty/kuriera/ osobiście na adres: Urzędu Gminy w Magnuszewie w sekretariacie (pok. nr 8), opisując kopertę: pieczęć Wykonawcy, nazwa zadania i termin składania ofert oraz adres Zamawiającego ( w przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztowa liczy się data wpływu do Zamawiającego);

lub

- przesłać (podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zeskanowaną) ofertę drogą elektroniczną na adres e-mail: [przetargi@magnuszew.pl](mailto:przetargi@magnuszew.pl) wpisując w tytule: **ZP.ZO.271.6.2021**.

**9.** Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania drogą email każdego Wykonawcę.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Magnuszew do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozstrzygnięcia oferty tylko dla 1 zadania w zależności od przyznaných środków.



WÓJT GMINY  
mgr inż. Marek Drapała