

Raport charakterystyki energetycznej

Nazwa

CE 1

Własności budynku / części budynku / lokalu

Zapotrzebowanie na energię pierwotną	EP	186,3 [kWh/m²]
Powierzchnia ogrzewana	Af	83,1 [m²]
Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie zewnętrznym)	Ve	366,0 [m³]
Pojemność cieplna	Cm	62942 [kJ/K]
Współczynnik strat ciepła na wentylację	Hve	39,65 [W/K]
Zapotrzebowanie na energię użytkową do podgrzania ciepłej wody	QW,nd	625,7 [kWh]
Zapotrzebowanie na energię końcową oświetlenia wbudowanego	EK,L	2131,5 [kWh]

Bilans energetyczny

Miesiąc	Htr [W/K]	Qtr [kWh]	Qve [kWh]	QH,ht [kWh]	Qint [kWh]	Qsol [kWh]	QH,gn [kWh]	QH,gn*ηH,gn [kWh]	QH,nd [kWh]
Styczeń	87,27	1036,7	471,1	1507,8	395,7	258,8	654,4	654,3	853,4
Luty	86,91	915,0	417,5	1332,5	357,4	281,0	638,4	638,1	694,4
Marzec	-56,98	-439,5	305,8	-133,7	395,7	506,9	902,6	-212,2	78,6
Kwiecień	201,96	1231,1	241,7	1472,9	382,9	677,6	1060,5	1039,7	433,1
Maj	170,57	325,7	75,7	401,4	395,7	913,9	1309,6	401,4	0,0
Czerwiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipiec	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sierpień	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wrzesień	175,49	248,5	56,2	304,6	382,9	601,4	984,3	304,6	0,0
Październik	162,25	792,7	193,7	986,4	395,7	379,5	775,2	758,8	227,6
Listopad	62,70	535,7	338,8	874,5	382,9	186,3	569,2	561,6	313,0
Grudzień	82,87	861,1	412,1	1273,2	395,7	157,3	553,0	552,8	720,3
Suma strat	-	5946,5	2512,6	8153,3	-	-	-	212,2	3320,5
Suma zysków	-	439,5	0,0	133,7	3484,6	3962,7	7447,3	4911,4	-