



- H—Fluorescencyjna z rastrem Notus Premium 2x36W na suficie
- B—Fluorescencyjna Dicht 2x36W IP65 na suficie
- C—Plafoniera IVO DL—38L ze świetłówką kompaktową 38W, IP54 na ścianie
- D—j.w. lecz na suficie
- E—Oprawa kierunkowa jednostronna naścienna 1,2W LED

System TN-C-S
Szybkie wyłączenie
Wył. różnicowoprądowe
Połączenia wyrównawcze

Investor:	GMINA MAGNUSZEW UL. SAPERÓW 24, 26-910			Nr rys.	E-03
Tytuł projektu:	PROJEKT TARGOWISKA NA DZ. EW. NR 1426/1 i 306 W MAGNUSZEWIE			Skala:	1:100
Treść rysunku:	PORTIERNIA INSTALACJA OŚWIEPLENIOWA-RZUT PARTERU			Format:	A-3
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:	
Projektant:	Jan Grenbliński	Instalacje	SI-539/77	Lipiec 2016	
	Jarzy Parzuchowski	Elektryczne			
Biuro projektów:				Branża:	
				PRACOWNIA PROJEKTOWA FRAXINUS	
				UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA	
				INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
				Wszelkie prawa zastrzeżone	
				Lipiec 2016	