


RZUT FUNDAMENTÓW



Beton C20/25
Stal (St05) A0 – Ø
(Bst500) A-IIIIN – #
otulina 5,0cm




±0.00=wg architektury
-14,55 – Przybliżony poziom posadowienia
studni fundamentowych

Uwagi:
– Grunt w poziomie posadowienia przyjęto wg "Opini geotechnicznej
wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb
projektu terenu rekreacyjnego w m. Magnuszew dz. nr ew. 1426/1
obręb Magnuszew" oporocowanej przez Wiktora Zembla nr upr.
III-0560, V-1700, VI-1533

UWAGA !!!: rysunek niniejszy jest podstawą do sporządzenia pozostałych
zestawień oraz obmiarów i rysunków warsztatowych; wszystkie uzgodnienia
należy przeprowadzić z architektem. Montowane elementy winny posiadać
świadectwa i atesty dopuszczające do stosowania. Roboty wykonane zgodnie z
zaleceniem producentów materiałów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE !!!

Uwagi:
– Przed przystąpieniem do wykonywania robót fundamentowych należy
wykonać i zapoznać się z geotechnicznq.
– Wszelkie prace ziemne, ewentualne odwodnienie lub nasypy wynogąją
nadzoru przez uprawnionego geotechnika.
– Posadowienie pośrednie na studniach, których dno oparte będzie w
gruntach nośnych – piaskach drobnych/średnich (min. zagłębienie studni w
gruncie nośnym 50cm)
– Na studniach projektuje się podwaliny fundamentowe wysokości 40cm.
– Zasypki wykonawco płaskiem średnim, zagęszczonym do Is=0,97.
– Ewentualne nasypy kontrolowane wykonac zgodnie z wytycznymi zoworými w
wyżej wymienionej opinii lub według zaleceń geotechnika.
– Izolacje fundamentów wg projektu architektury.
– Wszelkie roboty wykonac zgodnie z:
WARIANTAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, część I, ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE.
– "chudy beton" B-10 o konsystencji suchej – ubijany.
– Projekt rozprzetrwoc tyczne z projektem architektury i projektami
branżowymi.

Inwestor:	GMINA MAGNUSZEW				Nr rys.:	K1
Tytuł projektu:	UL. SAPERÓW 24, 26-910 MAGNUSZEW				Skala:	1:100
	PROJEKT BUDOWLANY TARGOWISKA GMINNEGO				Forma:	-
	NA DZ. EW. NR 1426/1 I 306 W MAGNUSZEWIE.					
Treść rysunku:	BUDYNEK WIATY -FUNDAMENTY SCHEMAT KONSTRUKCJI				Stanium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Spec.	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
Projektant:	Inż. GRZEGORZ MAZUREK	konstr.	MAZ0457/POOK111	07-2016		
Sprawdzający:	mgr inż. ANDRZEJ CZAJKOWSKI	konstr.	KL-272187			
Opisownik:	mgr inż. JAROSŁAW STRĄK	konstr.				
	Inż. KRZYSZTOF ŁOCHOWSKI	konstr.				
Burmistrz:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FRAXINUS				Branża:	KONSTRUKCJA
	UL. LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA					
	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				Data:	Lipiec 2016