L1, L2, L3, N; 400/230V 50Hz; 100A

RP



Nr. obwodu	–	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Napięcie[V]	–	–	–	400	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	230
MOC [kW]				4,33	1,0	0,33	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	0,42	0,76	0,64	0,01	4,92	0,12
OPIS ODBIORU	Zasilanie z RG w budynku handlowym	Ochrona przeciw–przepięciowa	Kontrola napięcia	Moduł zewn. Pompy ciepła	Pompa ciepła	Centrala wentylacyjna	Centrala p. włam.	Centrala p. poż.	Rejestrator TV	Gniazda 1–faz	Gniazda 1–faz	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie portierna	Oświetlenie sanitariaty	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie wiaty	Ogrzewanie wpustów dachowych

System TN-C-S
Szybkie wyłączanie
Wył. różnicowoprądowe
Połączenia wyrównawcze

Pi=16.03kW
Ps=11.7kW
kz=0,73
Is=18,2A

UWAGI

Klasa ochronności I, IP44
Kabel zasilający wprowadzony od dołu
Odpływy wyprowadzone do góry
Zastosowana aparatura musi mieć obowiązujące atesty
Przewidzieć20% wolnej przestrzeni na ewentualną rozbudowę

Inwestor:	GMINA MAGNUSZEW UL. SAPERÓW 24, 26-910			Nr rys. E-05
Tytuł projektu:	PROJEKT TARGOWISKA NA DZ. EW. NR 1426/1 i 306 W MAGNUSZEWIE			Skala: -
				Format: A-3
Treść rysunku:	ROZDZIELNICA RP			Stadium: PROJ. WYK
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data: / Podpis:
Projektant:	Jan Gremblicki Jerzy Parzuchowski	Instalacje Elektryczne	St-559/77	Lipiec 2016
Biuro projektów:	PRACOWNIA PROJEKTOWA FRAXINUS UL.LANGIEWICZA 20/1, 02-071 WARSZAWA			Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			Lipiec 2016