

Magnuszew dn. 29-07-2013r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ Nr 2

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSiPO w Magnuszewie”.
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie

czy można zamiast pianki poliuretanowej w drzwiach stalowych zastosować wełnę mineralną? - najbardziej popularne rozwiązanie

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza zamianę pianki poliuretanowej na wełnę mineralną.

WÓJT GMINY
Henryk Plak
