

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ Nr 1

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSiPO w Magnuszewie”.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Proszę o zamieszczenie na Stronie internetowej rysunków okien i drzwi wraz z funkcjami otwierania.

Art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP precyzuje, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia musi zawierać opis przedmiotu zamówienia. Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa tych przepisów jednoznacznie wskazują, że dokumentacja projektowa wraz z wymiarami okien i drzwi oraz funkcjami otwierania musi być dołączona do specyfikacji Zamawiający nie spełniając tego Warunku łamie prawo.

Pośrednio na obowiązek Zamawiającego w tym zakresie wskazuje art 29 ust. 1 PZP. Mówi, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na Sporządzenia oferty.

Pytanie 2

Prosimy o dołączenie do SIWZ rysunków okien i drzwi z naniesionymi wymiarami, podziałami i funkcjami otwierania.

Pytanie 3

Prosimy o podanie, czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadania profile 5-komorowe o głębokości zabudowy 70mm (czyli o takich parametrach statyczno-cieplnych jak profile 6-komorowe o tej samej głębokości zabudowy) czy też muszą być zastosowane do realizacji profile "pasywne" 6-komorowe o głębokości zabudowy minimum 85mm.

Odpowiedź 1 i 2

Zamawiający załącza dodatkowy opis stolarki.

Odpowiedź 3

Zamawiający wymaga że profile muszą być 6 – cio komorowe.

WÓJT GMINY

Henryk Flak