

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ Nr 3

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZSiPO w Magnuszewie”.
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

Z dołączonego do SIWZ schematu okna o1 wynika, że przedmiotowe okna powinny posiadać skrzydła rozwieralne i uchylno-rozwieralne o szerokości przekraczającej 1500mm (i wysokości 575mm). Na takie rozwiązanie nie pozwala żaden system okuciowy. W związku z tym prosimy o zamianę tych skrzydeł na tylko uchylne z klamkami w górnej środkowej części skrzydła. (w załączeniu schemat okna)

Odpowiedź

Kwatery 1500x575 wszystkie tylko uchylne z klamka w środku.

Pytanie 2.

Zamawiający w SIWZ określił kolor drzwi stalowych jako "brązowy". Czy można wykonać przedmiotowe drzwi w okleinie drewnopodobnej np. orzech, wenge, mahoń? Są to typowe kolory dla takich drzwi stosowane przez producentów. Drzwi w kolorze RAL produkuje się tylko na zamówienie (a w związku z tym są dużo droższe i wydłużony jest czas realizacji)

Odpowiedź

Tak dopuszczamy takie rozwiązanie.

Pytanie 3.

Co należy rozumieć przez zapis w KNR "wszystkie kwatery uchylne z powierzchni podłogi"?
- Czy należy zastosować ciężna elastyczne do otwierania z poziomu podłogi, jeżeli tak to w których skrzydłach (jest to dodatkowo duży koszt i możliwy do zastosowania tylko w skrzydłach uchylnych)

Odpowiedź

Nie stosujemy ciężen elastycznych do otwierania z poziomu podłogi.

Pytanie 4.

Na jakiej wysokości od poziomu podłogi znajdują się okna do wymiany?

Odpowiedź

Od poziomu podłogi do pierwszej warstwy(rzędu) okien jest 150cm.


WOJEWÓDZTWO
MAGNUSZEW
Henryk Flak