

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

NIP 812-19-14-938

REGON 670223830

ZP.271.26.2021

Magnuszew, dnia 20.10.2021r.

Zamawiający:

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24,

26-910 Magnuszew

prztargi@magnuszew.pl

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W związku z brakiem dokumentacji projektowej – prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany kabli zasilających i sterowniczych dla urządzeń technologicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wymiany okablowania zasilającego i sterowniczego dla urządzeń technologicznych.

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy nowej aparatury analitycznej [np. sond tlenu] oraz sond poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany aparatury analitycznej w tym sond tlenowych.

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „wykonanie nowego systemu wizualizacji”. Czy oznacza to dostawę nowego komputera PC pod kontrolą np. WIN 10 z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostawę nowego oprogramowania wizualizacyjnego na licencji SCADA w najnowszej wersji programowej. Jeżeli tak to prosimy o odpowiedź czy nowa Licencja SCADA musi być dostarczona i przekazana dla Inwestora/ Zamawiającego ze wszystkimi danymi dostępowymi (login/hasło).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania rozszerzenia istniejącego systemu wizualizacji SCADA znajdującego się aktualnie w UG Magnuszew.

System SCADA powinien obejmować swoim zakresem wszystkie obiekty gospodarki wodno-ściekowej należące do Gminy Magnuszew.

Jako standard komunikacji należy zastosować moduł telemetryczny GPRS zgodny z obecnym standardem.

Kartę SIM do transmisji danych dostarcza Wykonawca, Zamawiający pokrywa koszty obsługi abonamentowej.

Zamawiający informuje, że zmianie NIE ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa: 26.10.2021r do godz.10:00.

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Orpała

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu