

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**„Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Magnuszew”**

1. Nazwa i adres Zamawiającego: **Gmina Magnuszew ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew;**  
REGON: 670223830, NIP: 812-19-14-938
2. **Przedmiot zamówienia: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Magnuszew”.**  
Demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i zabezpieczeniami w ilości 35 szt. w miejscowościach: Wilczowola i Tyborów wg opisu:
  - 1) **Oprawy:**
    - Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK09 wg normy EN 62262.
    - Szczelność komory optycznej IP66 wg normy EN 60529.
    - Szczelność komory elektrycznej IP66 wg normy EN 60529.
    - Materiał klosza: Płaskie hartowane szkło
    - Optyka wykonana z wytrzymałych na UV materiałów (PMMA)
    - Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 52W
    - Skuteczność oprawy po uwzględnieniu wszystkich strat nie mniej niż 145lm/W
    - Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, zgodnie z normą EN 61140
    - minimalny strumień świetlny oprawy – 7550lm
    - oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności
    - certyfikat ENEC lub równoważny
    - Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: L90 dla 100.000 godzin (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
  - 2) **Podłączenie opraw**  
Do podłączenia opraw stosuje się skrzynkę bezpiecznikową SV 25 /BZO 25A z zabezpieczeniem topikowym BiWTs-6A.  
Oprawy LED 52 W w II klasie ochronności montować na wysięgniku jednoramiennym o wysięgu 1,5 m
  - 3) **Wysięgniki**
    - wysięgniki wykonane z rury ocynkowanej ogniowo o średnicy zewnętrznej 48 mm,
    - wysięgniki o wymiarach: 1 x 1,5 x15 deg,
    - wysięgniki z zaciskiem PE, podłączenie przewodu PE wysięgnika - ALYd 16 mm<sup>2</sup>.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć deklaracje zgodności.
3. Termin realizacji zadania: **14 dni od daty podpisania umowy.**
4. W postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: **cena – 100%**
6. **Miejsce i termin składania ofert:**  
ofertę należy złożyć w terminie do dnia **06 grudnia 2022r. do godz.10.00**
  - za pośrednictwem poczty/ kuriera/ osobiście na adres: Urzędu Gminy w Magnuszewie w sekretariacie (pok. nr 8), opisując kopertę: pieczęć Wykonawcy, nazwa zadania i termin składania ofert oraz adres Zamawiającego ( w przypadku składania ofert przez firmę kurierską bądź pocztowa liczy, się data wpływu do Zamawiającego);  
lub
  - przesłać pocztą elektroniczną (podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) ofertę drogą elektroniczną na adres e-mail: [przetargi@magnuszew.pl](mailto:przetargi@magnuszew.pl) wpisując w tytule: **ZP.ZO.271.58.2022. OFERTA.**

7. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca prześle ofertę wraz z oznaczeniem: **ZP.ZO.271.58.2022.**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania drogą email każdego Wykonawcę.

W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Magnuszew do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

WÓJT GMINY

*mgr inż. Marek Drapala*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu