

ZAPYTANIE OFERTOWE
na
Modernizację przepompowni ścieków
na terenie Gminy Magnuszew

Zamawiający:

Gmina Magnuszew

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

Przedmiot zamówienia:

1. Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Magnuszew, w miejscowości Mniszew (3 przepompownie), polegająca na:
 - A. Wykonanie nowych obudów szaf sterowniczych o mocy do 2x4,0 kW. Obudowy winne spełniać poniższe parametry:
 - rozdzielnica wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego z cokołem F0;
 - sterownik mikroprocesorowy **SP62/72** kolorowym wyświetlaczem i zintegrowanym modemem;
 - przetwornik prądowy – pomiar prądu pomp w jednej fazie (wyświetlany na wyświetlaczu sterownika);
 - wtyczka agregatu;
 - przełącznik sieć – 0 – agregat (wyłącznik główny);
 - wyłącznik różnicowoprądowy;
 - zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe dla każdej pompy;
 - zabezpieczenie wilgotnościowo – temperaturowe obwód 1-2;
 - kontrola spadku i asymetrii napięć;
 - gniazdo serwisowe 230VAC;
 - ochronnik przepięciowy T2;
 - czasy pracy pomp wyświetlane są na wyświetlaczu sterownika;
 - sterowanie auto – ręka. Sterowanie ręczne pomp start/stop z poziomu dotykowego wyświetlacza sterownika;
 - sygnalizacja wizualna kontroli poprawności zasilania, pracy i awarii pomp, suchobiegu, poziom alarmowy – wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu sterownika;
 - sygnalizator optyczno akustyczny;
 - zabezpieczenie przed suchobiegiem;
 - czujnik otwarcia rozdzielnicy (włamanie);
 - przełącznik sterowania awaryjnego (z pominięciem sterownika);
 - B. **Włączenie rozdzielnicy do istniejącego systemu wizualizacji – UG Magnuszew.**
 - C. **Sonda hydrostatyczna 4-20mA, dwa pływakowe sygnalizatory poziomu, łańcuch obciążnik.**
 - D. **Demontaż starej rozdzielnicy, montaż i uruchomienie nowej.**

Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie prac w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy.

Termin składania i otwarcia ofert:

1. Wykonawca prześle ofertę wraz z oznaczeniem ZP.ZO.271.15.2023.
2. Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy przekazać pisemnie – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: przetargi@magnuszew.pl lub za pośrednictwem poczty/ kuriera/ osobiście na adres: Urzędu Gminy w Magnuszewie, ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
5. Termin składania ofert: do dnia **27.04.2023r. do godz. 10:00** (decyduje data wpływu do Urzędu)
6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2023r. o godz. 10:05.

Kryteria wyboru oferty:

Na Wykonawcę usługi Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę (kryterium oceny ofert – cena 100%).

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca musi wykazać, że wykonał min. 1 zadanie polegające na wykonaniu podobnych obudów z włączenie do systemu wizualizacji.

Gmina posiada system wizualizacji firmy METALCHEM.

Pozostałe informacje.

1. Zamówienie nie jest prowadzone wg ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710), ponieważ jego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł (art. 2 ust 1 pkt 1).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
3. Oferty, które nie spełnią wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i niewybrania żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.


WOJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała